



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
ул. Студенческая, 5а г. Ханты-Мансийск, тел. 8(3467) 3518-00, телефон доверия 8(3467) 397-777,
E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БЕРЕЗОВСКОМУ РАЙОНУ**

п.г.т. Берёзово ул. Лютова 13 «А», Берёзовский район, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,
Тюменская область, телефон 8(34674) 2-31-10, электронный адрес - ondberezovo@mail.ru.

Предписание № 86-8-2022/0006

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки заместителя
начальника ОНДиПР (по Березовскому району) Колесник А.В. № 86-8-2021/0006рс от «24»
января 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.«14» февраля 2022 г.
заместителем начальника ОНДиПР (по Березовскому району) УНДиПР ГУ МЧС России по
ХМАО - Югре майором внутренней службы Колесник Александром Владимировичем
проведена плановая выездная проверка объекта защиты Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Березовский районный комплексный центр
социального обслуживания населения», расположенного по адресу: пгт Игрим, ул.
Строителей, д 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим филиалом в п. Игрим Сайбель Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено содержание ограждений на крыше (покрытиях) здания в исправном состоянии.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479	31.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника
ОНДиПР (по Березовскому району)
А.В. Колесник



«16» февраля 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
«16» февраля 2022 г.

Копия Предписания направлена
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Пометка об отказе подписания предписания:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по ХМАО - Югре: 8 (3467) 397777