



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Прокуратура Березовского района
ул. Ленина, д. 8

03.10.2023 № 07-09-2023/Прдп143-23-20711020



Директору БУ ХМАО-Югры
«Березовский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Горбуновой Е.С.

ул. Таежная, д. 1, пгт. Березово,
ХМАО-Югра, 628140

1337

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района по поручению прокуратуры округа проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и санитарного-эпидемиологического законодательства в деятельности БУ ХМАО-Югры «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) установлено, что пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, а требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила № 1479).

В соответствии с п. 37 Правил № 1479 эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Согласно п. 73 Правил № 1479 руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты,

Прокуратура Березовского района ХМАО-Югры
№ 07-09-2023/Прдп143-23-20711020

обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

В соответствии с п. 410 Правил № 1479 Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7.

В свою очередь, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 (далее - СП 2.1.3678-20), устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Согласно п. 2.8, 2.9 СП 2.1.3678-20 на территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании, не допускается скопление мусора. Уборка собственной территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.

Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения вышеуказанных обязательных требований законодательства в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Установлено, что в нарушение п. 37 Правил № 1479 эвакуационное освещение эвакуационного выхода на 2-ом этаже в помещении, расположенном по адресу: пгт. Березово, ул. Таежная, д. 1, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения и не

находится в круглосуточном режиме работы, что фактически свидетельствует о его нахождении в не рабочем состоянии).

Вопреки требованиям п. 73 Правил № 1479, п. 2.8, 2.9 СП 2.1.3678-20 внутри вышеуказанного помещения и на его территории, на момент проверки, находился строительный мусор, расположенный вне мусорного бака, земельный участок от сухой растительности не очищен.

В нарушение п. 410 Правил № 1479 пожарные щиты указанного объекта не укомплектованы в полном объеме, отсутствуют: лопата штыковая - 1 шт., лопата совковая - 1 шт., емкость для хранения воды 0,2 м³, покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

Выявленные нарушения является недопустимыми и требуют незамедлительного принятия мер к их устранению в целях надлежащего исполнения требований законодательства в указанной сфере впредь.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавшим.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
3. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени его рассмотрения.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления письменно сообщить в прокуратуру района в месячный срок.

Заместитель прокурора района

Н.С. Начаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0D0AE0709A4B21F0039CE6736B296A90
Владелец Начаров Никита Сергеевич
Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024